


UTLEIE AV FORSAMLINGSLOKALER

«Lett som en plett???»



BRANNLOVEN §6 OG 7 ETTER REDIGERING

§ 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold

Eier plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann.

Eier og bruker plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.

§ 7. Tiltak ved store arrangementer

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som **normalt ikke** benyttes til denne type arrangementer.

Eksempler på arrangement som er meldepliktig er: Gatebil, Dansegala i hallen(e), Brukt og antikkmesser, Markens grøde m.f. Selv om disse blir avholdt på områder som er brukt til dette tidligere, er ikke dette normaldrift av området. Det samme gjelder arrangement som på grunn av størrelse, innhold eller sted ikke er å regne som normaldrift. Alle arrangement som er offentlige er underlagt regelverket.



■ Forskrift om brannforebygging

§ 4. Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

- Eier av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
 - Hvor godt kjenner dere kravene til brannsikkerhet i deres bygg?
- Eier skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.
 - Hvor god kunnskap har dere til dette?
- Eier skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.
 - Hvordan formidler dere kravene som er gitt ved utleie og hvordan dokumenterer dere dette?



BRANNKATASTROFEN I GØTEBORG

29. OKT 1998

- Brannen i diskoteket i den makedonske klubbens lokaler medførte at 63 personer døde. Lokalet var godkjent for 150 personer, men ulykkes kvelden var det om lag 400 personer tilstede.
- Har dere kontroll på personantallet når dere leier ut et lokale?
- Er det foretatt beregninger for hvor mange personer lokalet er godkjent for?
- Hvordan formidler dere eventuelt denne informasjonen?
- Lokalet i Gøteborg hadde to mulige rømningsveier. På grunn av annet regelverk i Sverige hadde dørene fri bredde på 85 cm.
- Det er blant annet bredden på dørene som avgjør personantallet et lokale er godkjent for. Altså Sverige $85\text{cm} + 85\text{cm} = 170$ personer.
- I Norge må hver rømningsdør i forsamlingslokaler ha minimum lysåpning på 120 cm. Har vi et lokale med to rømningsveier hvor en dør er på 120 og en på 90 så får vi kun godkjent lokalet for 120 personer, dør på 90 er ikke godkjent som tellende.
- Hvor bred er rømningsdøren(ene) hos dere?



GRUE KIRKE 1.PINSEDAG 1822

- 113 døde. Bare åtte menn over 15 år mistet livet i brannen - mens 105 av de døde var kvinner og barn.
- Brannen i Grue kirke førte til at det kom en lov om at alle dører i kirkebygg skulle vende utover.
- Denne loven er videreført i dag til blant annet å gjelde i forsamlingslokaler.
- **Slår døren(e) i rømningsveien utover i deres bygg?**



KRAV SOM ER SATT FOR Å ØKE RØMNINGSSIKKERHET I FORSAMLINGSLOKALER

Antall rømningsveier

Det er tilstrekkelig med 1 utgang for opptil 150 personer. 150-600 m² må ha minst 2 rømningsveier, i tillegg bør det være 1 per 300 personer.

Bredde i rømningsvei

Minimum 120 cm, deretter 1 cm per person.

Bredde rømningsdør

Minimum 120 cm, deretter 1 cm per person.

Slagretning rømningsdør

Skal slå ut i rømningsretning, med unntak av lavt persontall ca.10.

Avstand til nærmeste utgang

Må ikke overstige 30 meter fra noe sted i lokalet.

Brannvarsling

Krav til brannalarmanlegg, men røykvarsler kan benyttes hvis bruttoarealet er under 600m² og rømningsveiene er oversiktlige og direkte til det fri.



Ledesystem	Det må installeres ledesystem som skal fungere minst 60 minutter etter ev. strømbrudd.
Manuelt slokkeutstyr	Må ha brannslanger som dekker alle arealet i bygningen. Hvis det ikke er trykkvann må det installeres håndslukkere.
Organisatoriske tiltak	Brannøvelser. Instrukser. Rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold.

§ 8. Så langt det kan gjennomføres innenfor praktisk og økonomisk forsvarlig ramme skal sikkerhetsnivået oppgraderes til samme nivå som for nyere bygg.

Dokumentasjon	Generell info Tegninger Personalorienteringer. Oppslag Brannøvelser Brannvesenet	Organisering. Intern fordeling. Tekniske brannverntiltak Kontroll. Vedlikehold Opplæring Diverse. Kontrakter
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ÅSSEN SKE VI FÅ TE ÆLT DETTÆ, Æ?



- Tenk igjennom, hva kan skje?
- Hva kan vi gjøre for å forhindre at det skjer?
- Hva kan vi gjøre for å minske skadeomfanget hvis det skjer?
- Dokumenter det du gjør.
- Ta kontakt med oss i Rakkestad brannvesen.
- Vi gjør **ikke** jobben for dere, men
- Vi kan hjelpe til med:
 - Utrekning av persontall.
 - Utarbeiding av enkel branndokumentasjon.
 - Gjennomføring av tilpasset brannøvelser.